

<p>AGENCE tèrra UNE ÉTUDE À VOTRE MESURE</p>	<p>RAPPORT DE DETECTION</p>	<p>Date : 22/08/2025</p>
<p>Page 1 sur 3</p>	<p>DETECTION GRDF CLASSE B IC DT2025052600799TQL</p>	<p>Référence : 25071950-250387</p>
		<p>Version : 01</p>

ZONE DE DETECTION :




	RAPPORT DE DETECTION		Date : 22/08/2025
	DETECTION GRDF CLASSE B IC DT2025052600799TQL		Référence : 25071950-250387
Page 2 sur 3			Version : 01

Responsable projet (Maître d'Ouvrage)	Entreprise requérante	Intervenant en détection	Date de détection
MAIRIE DE JURANCON		Agence Terra	JUILLET 2025

Matériels utilisés	N° de série	Tolérances de précision
Radio-détection RD8200	10/82PDL-11533	10cm
Georadar US-radar Quantum	10/TX-10-946325946 404042	étalonnage

N° DT	N° DICT (le cas échéant)
2025052600799TQL	

Nature des ouvrages	Classe de précision fournie par le concessionnaire	Mode opératoire de Détection*	Classe de précision obtenue
Réseau électrique Haute Tension (HTA)		ELECTROMAGNETIQUE	
Réseau électrique Basse Tension (BT)		ELECTROMAGNETIQUE	
Réseau d'Eclairage Public (ECL)		ELECTROMAGNETIQUE	
Réseau Télécom (Orange)		ELECTROMAGNETIQUE	

	RAPPORT DE DETECTION	Date : 22/08/2025
	DETECTION GRDF CLASSE B IC DT2025052600799TQL	Référence : 25071950-250387
Page 3 sur 3		Version : 01

Réseau GAZ	B	ELECTROMAGNETIQUE GEORADAR	A
Réseau d'Adduction d'Eau Potable (AEP)		GEORADAR	A
Réseau d'Eaux Usées (EU)		ELECTROMAGNETIQUE GEORADAR	A
Réseau d'Eaux Pluviales (EP)		ELECTROMAGNETIQUE GEORADAR	A
Réseau Non Défini	-	GEORADAR	A

***Mode opératoire de détection par réseaux :**

Méthode électromagnétique (détection flexi trace – sonde - pince)

Méthode par sonde

Méthode par géoradar

Autres : à indiquer

1 Tronçons hors classe A et motifs:

4 branchements non détectable au radar et portion réseau en bout perdu.

2 Problèmes rencontrés et solutions apportées:

Flexitrace à exécuter impérativement par GRDF avant travaux :

EGLISE

32 av du Général LECLERC

9 bis Av du Général LECLERC

28 bis Av du Général LECLERC

3 Remarques – conclusion :

Le rapport de détection est fourni avec un plan. Les deux documents sont indissociables.